

# 高雄市岡山本洲產業園區

## 水資源法規暨管理宣導說明會會議紀錄

- 一、開會時間：109年6月30日(星期二)上午09時00分
- 二、開會地點：高雄市岡山本洲產業園區服務中心2F集會堂
- 三、主持人：李偉民  
紀錄：林宜蓁
- 四、出席人員：如簽到簿
- 五、會議事項

### (一) 宣導內容

園區下水道管理辦法法規宣導、110年園區廠商一般廢(污)水氨氮收費相關規定、環保署110年放流水標準加嚴項目，暨本洲產業園區防疫期間紓困措施、歲休增進供電穩定度及資訊安全宣導，爰召開本次說明宣導會。

### (二) 法規宣導會簡報：略

### (三) 廠商意見陳述及意見回覆

#### 1. 肯揚工業股份有限公司

- (1) 本廠非屬高氨氮之工廠，簡報中提及氨氮如有超過標準，就需以專管或槽車載運至處理系統，這部分因廠商有時可能為突發狀況，導致超過標準，是否可提供一個緩衝時間或其他方式，而不是直接就送至處理系統，如COD異常偏高時，以裁罰方式辦理，後續在制定氨氮管理辦法，建議建立此機制。

服務中心答覆：簡報『高氨氮污水下水道專用管線使用管理辦法(草案)』中，第四條第二款中提及如經查驗未符合進廠限值，需進入專管部分，此條文制定精神乃在於，廠商排放高氨氮廢水至園區下水道系統時，園區可即時因應處理；然對於給予廠商緩衝時間部分，服務中心會再進行相關討論。另針對提出改善計畫後，始得重新排水部分，考量在此緩衝時段內，是否藉由提高採樣頻率或由用戶端調整製程改變其氨氮濃度，以避免改善時段內之廢水全部運送至氣提處理系統，後續將增列相關條件至管理辦法中，以便廠商因應。

- 六、散會：上午11時45分