

# 高雄市岡山本洲產業園區

## 水資源法規暨管理宣導說明會會議紀錄

- 一、開會時間：109年11月25日(星期三)上午09時30分
- 二、開會地點：高雄市岡山本洲產業園區服務中心2F集會堂
- 三、主持人：王副局長宏榮
- 四、出席人員：如簽到簿
- 五、會議事項

紀錄：邱奕翔

### (一) 宣導內容

下水道管理辦法條文修正前、後對照說明、納管廢(污)水收費及費率說明、環保署110年放流水加嚴項目及限值說明、園區相關抗旱與節約用水說明，爰召開本次說明宣導會。

### (二) 法規宣導會簡報：略

### (三) 廠商意見陳述及意見回覆

#### 1.A 公司

(1)  $\text{NH}_3\text{-N} \geq 150\text{mg/L}$  生活污水超過，如何處理？

服務中心答覆：藉由以下三種方法提供廠商參考，第一、可藉由曝氣方式將氨氮氧化成硝酸鹽及硝酸鹽氮；第二、可藉由添加氧化劑氧化氨氮成氮氣；第三、可請水肥車定期抽取水肥。

#### 2.B 公司

(1) 特徵污染物認定歸責問題？

服務中心答覆：特徵污染物並不易認定，但會依據廠商相關污水特性去進行源頭調查，排定不定期稽查以釐清責任歸屬。

#### 3.C 公司

(1) 如屬化工業但無  $\text{NH}_3\text{-N}$  如何排除？

服務中心答覆：目前正執行全園區氨氮調查，但如屬金屬表面處理業、化工業及廢棄物處理或再利用業，以上行業別依規定須納入專管，但廠商如提出資料佐證無氨氮問題並經主管機關同意則不在此限。

#### 4.D 公司

(1) 流量計校正或送修更換之園區標準流程為何？

服務中心答覆:請廠商先行發文至中心，與中心承辦人員確認更換日期及時間，屆時，中心將派員辦理流量計更換現勘作業。

#### 5.E 公司

(1) 新納管項目加驗方式？

服務中心答覆:園區將於每月定期採樣時，依廠商污水特徵污染物進行新納管項目之加驗作業。

六、 散會：上午 12 時 00 分